

## Aktivering af ventilerne til gulvvarmen

---

Når gulvvarmen ikke har været aktiveret i længere tid f.eks. sommeren over, kan ventilerne til gulvvarmen sætte sig fast. Det er en god idé at aktivere dem en gang imellem.



Åben lågen til serviceskakten.  
Der sidder et antal ventiler, der modsvarer antallet af zoner i gulvet.



Skru alle lejlighedens termostater op på fuld styrke - 30°.  
Efter ca. 10 min. løfter toppen sig, og en blå ring bliver synlig.  
Hvis ringen ikke bliver synlig, er årsagen sikkert, at ventilen har sat sig fast.



Når den blå ring er blevet synlig, kan den grå "hætte" tages af.  
Det gøres ved at trykke på den lille knap på bagsiden.

Hvis den blå ring ikke bliver synlig, kan hættten selvfølgelig også tages af, men den sidder måske lidt strammere. Brug evt. en tang, men gør det med forsigtighed.

4



Under den grå hætte sidder der en nåleventil, som styrer gennemstrømningen af det varme vand ud til zonerne i gulvet.

Denne ventil skal kunne trykkes helt ned.

Hvis det ikke er muligt, kan den aktiveres med nogle små lette bank af en lille hammer eller lignende.

Når ventilen trykkes ned, skal den komme op af sig selv.

5



Det er kalken i vandet, der gør, at ventilen sætter sig.

Det anbefales at tage en hætte ad gangen, så den kommer tilbage på rette ventil.

Held og lykke!